i 2236 "

Rozhodnutí nabylo právní moci 29. X. 2002

OKRESNÍ ÚŘAD Jablonec nad Nisou

referát životního prostředí
✉ Anenská 5, 467 52 Jablonec nad Nisou, ☎ 483 416 111 FAX 483 416 305, e-mail: rzp@oku-jbc.cz

č.j. ŽP 2646/2002/235.1
Vyřizuje: Pappová
Telefon:483416383

V Jablonci nad Nisou dne 30. září 2002

Dopravní podnik hl.m. Prahy,a.s.
Sokolovská 217/42
190 22 Praha 9

Věc: Nová Ves; vrtaná studna, kopaná studna, vodovodní řad pro rekreační objekty VESNA I a VESNA II č.e. 581, 582, 583, 617 a 618
I - dodatečné povolení stavby vodního díla a nakládání s vodami
II- stanovení ochranného pásma vodního zdroje
III- kolaudační rozhodnutí

ROZHODNUTÍ

Okresní úřad v Jablonci nad Nisou , referát životního prostředí , jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 a 106 zák.č.254/2001 Sb., vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a ust. § 120 zák.č.50/1976 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů

v y d á v á

akciové společnosti Dopravní podnik hl.m. Prahy, sídlem Sokolovská 217/42, Praha 9

Ad. I A. **p o v o l e n í**

k nakládání s vodami dle § 8 odst. 1 písm.b) zák.č.254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) s platností po dobu životnosti stavby za těchto podmínek a v tomto rozsahu:

1. Odběr vod podzemních z kopané studny na ppč. 1663 k.ú. Nová Ves

v množství: **0,1 l/s** **6 m^3/den** **125 m^3/měs.** **1500 m^3/rok**

2. Odběr vod podzemních z vrtané studny na ppč. 522/1 k.ú. Nová Ves

v množství: **0,1 l/s** **7 m^3/den** **150 m^3/měs.** **1665 m^3/rok**

Ad. I B. **d o d a t e č n é p o v o l e n í**

výstavby vodního díla dle § 15 zák.č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a dle § 88 odst. 1, písm. b) zák.č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v rozsahu – kopaná studna šachtová spouštěná z betonových skruží o ø 1,5 m o celkové hlobce 8 m na ppč. 1663, vrtaná studna do celkové hloubky 50 m včetně přízemního zděného objektu o rozměrech 2,5x2,5x2,9 m na ppč. 522/1 a vodovodní řad z LPE o ø ¾ - 1" v celkové délce 520 m na ppč. 1663, 497, 500, 443, 507, 513/1, 513/2, 466, 458, 457, 459/1, 459/7, 460, 461/2, 461/1, 522/1, 502, 499, 498, 495, 505, 512 a 459/5. Vše v k.ú. i obci Nová Ves.

Ad. II. **s t a n o v í**

ochranné pásmo I. stupně dle § 30 zák.č.254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) v tomto rozsahua za těchto podmínek:

1. **kopaná studna na ppč. 1663 k.ú. Nová Ves**– čtverec 20x20 m vyznačený výstražnými tabulemi s příslušným textem pro I. stupeň ochranného pásma.
   Stávající oplocení uvnitř ochranného pásma v rozsahu 10x10m bude opraveno a zachováno.
   Podél komunikace III/28730 bude v délce 30-40 m vybudován ochranný příkop. Dno ochranného příkopu bude nepropustné.
2. **vrtaná studna na ppč. 522/1 k.ú. Nová Ves**– lichoběžník vyznačený v jeho rozích (hranicí je cesta ppč.499 a 1664) výstražnými tabulemi s příslušným textem pro I. stupeň ochranného pásma, a to 10 m od zdroje.
   Uvnitř ochranného pásma bude umístěno oplocení ve tvaru lichoběžníku cca 5 m na všechny strany.
3. **omezující opatření pro ochranné pásmo I. stupně:** nesmí se provádět práce narušující půdní pokryv, používat trhaviny a toxické látky a jakkoliv znečišťovat krycí vrstvy, není dovoleno pást dobytek. Případné lesní práce musí být předem projednány se správcem vodárenského zařízení a přísl. vodoprávním úřadem. Je zakázáno vjíždět do ochranného pásma mechanizačními prostředky, skladovat zde jakékoliv odpadky, toxické látky, oleje a pohonné hmoty včetně obalů i jakákoliv manipulace s těmito látkami. Nelze používat pesticidy, repelenty a minerální hnojiva (s výjimkou vápence).
4. Správce ochranného pásma I. stupně provede jeho vyznačení výstražnými tabulkami s textem "Vodní zdroj. Pásmo hygienické ochrany I. stupně. Nepovolaným vstup zakázán"

   Termín: do 31.12.2002
5. Správce ochranného pásma I. stupně provede opravu stávajícího oplocení u kopané studny a nové oplocení u vrtané studny

   Termín: do31.12.2002

Ad. III. **p o v o l u j e**

dle § 15 zák.č.254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů a dle § 82 zák.č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu uvedení vodního díla:
kopaná studna šachtová spouštěná z betonových skruží o ø 1,5 m o celkové hlobce 8 m na ppč. 1663, vrtaná studna do celkové hloubky 50 m včetně přízemního zděného objektu o rozměrech 2,5x2,5x2,9 m na ppč. 522/1 a vodovodní řad z LPE o ø ¾ - 1" v celkové délce 520 m na ppč. 1663, 497, 500, 443, 507, 513/1, 513/2, 466, 458, 457, 459/1, 459/7, 460, 461/2, 461/1, 522/1, 502, 499, 498, 495, 505, 512 a 459/5. Vše v k.ú. i obci Nová Ves
do trvalého provozu za těchto podmínek:

1. Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. zajistí řádný provoz a údržbu dokončeného vodního díla. Veškeré případné škody v důsledku kontroly provozu, údržby vodního díla a jeho oprav, způsobené na cizích nemovitostech, či zařízeních, budou odstraněny nákladem vlastníka vodního díla.

2. Vlastník vodního díla je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu užívání. Při změně vlastnictví je předá novému nabyvateli.

Odůvodnění:

Okresní úřad v Jablonci nad Nisou, referát životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad odbržel dne 4. září 2002 žádost akciové společnosti Dopravní podnik hl.m. Prahy, sídlem Sokolovská 217/42, Praha 9 o dodatečné povolení stavby vodního díla, povolení k nakládání s vodami a stanovení ochranného pásma vodního zdroje.

Dne 9. září 2002 oznámil Okresní úřad v Jablonci n.N. jako příslušný vodoprávní úřad a speciální stavební úřad zahájení řízení všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy a svolal ústní jednání spojené s místním šetřením na den 19. září 2002. V tomto řízení, tj. v řízení o odstranění stavby, měl stavebník prokázat dle ust. § 88 zák.č. 50/1976 Sb., v platném znění, že stavba je v souladu s veřejným zájmem, zejména s územně plánovací dokumentací, cíly a záměry územního plánování, obecnými technickými požadavky na výstavbu, technickými požadavky na stavby a zájmy chráněnými zvláštními předpisy.
Vzhledem k tomu, že v průběhu řízení stavebník prokázal výše uvedené, předložil doklady požadované vodoprávním úřadem a účastníci řízení ani dotčené orgány státní správy netrvají na odstranění stavby a souhlasí s jejím dodatečným povolením, vodoprávní úřad rozhodl. že stavba vodního díla může být dodatečně povolena.
Při místním šetření dne 19. září 2002 bylo zjištěno, že stavba je dokončena a schopna provozu. Kolaudační doklady byly předloženy. Proto vodoprávní úřad rozhodl zároveň o jejím uvedení do trvalého provozu.
Projekt skutečného provedení stavby vypracoval Ing. Stanislav Gajzler, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0500484.
Posouzení možnosti legalizace čerpání pitné vody ze stávajících zdrojů a návrh PHO I. stupně na ppč. 1663 a 522/1 v k.ú. Nová Ves vypracoval v květnu 2002 Vladimír Bělohradský – geolog, s osvědčením MŽP č. 1107/2000.
Krajská správa silnic Libereckého kraje p.o., Cestmistrovství Jablonecko vydala vyjádření 16.9.2002 pod zn. TSJN/237/201/02.
Pozemkový fond ČR, územní pracoviště Jablonec n.N. vydal dne 18.7.2002 souhlas s umístěním vrtané studny a s vedením vodovodu po parc.č. 522/1 a 507 k.ú. Nová Ves.
Obec Nová Ves vydala dne 12.8.2002 souhlas s vedením vodovodu po par.č. 466, 458, 497, 502, 505, 513/1, 513/2 k.ú. Nová Ves.

Stavebník předložil tyto doklady:
- projektovou dokumentaci dle skutečného provedení stavby
- výpis z katastru nemovitostí
- technickou zprávu a čerpací zkoušky na vrtanou studnu
- protokol o zkoušce č. 2790/2001 provedené KHS Liberec (rozbor vody)– k nahlédnutí
- zpráva o revizi elektrického zařízení – k nahlédnutí

Rozsah stavby:

Na ppč. 522/1 (oddělení parcely č. 522/6 navrhuje Geometrický plán č. 645-77/2002 z 15.7.2002) byla umístěna vrtaná studna do hloubky 50m, vystrojená pažnicemi ø 156 mm do hloubky 32 m. Perforace v hloubce 10-20 m a 24-30 m. Zhlaví vrtu je vyvedeno cca 0,72 m nad úroveň terénu a zatepleno izolačním

materiálem tl. cca 0,25 m. Objekt studny je přízemní, zděný o roměrech 2,5x2,5x2.9 m, se sedlovou střechou, zateplený izolačním materiálem.

Na ppč. 1663 (oddělení parcely č. 1663/2 řeší Geometrický plán č. 637-77/2002 z 5.6.2002) byla umístěna kopaná studna šachtová spouštěná z betonových skruží o ø 1,5 m do hloubky cca 8 m, sloupec vody cca 6 m. Ve studni je umístěna násoska. Okolo studny je v rozsahu 5 m částečně poškozené oplocení. Studna je krytá betonovým půleným poklopem s přesahem 10 cm a plechovým víkem.

Vodovodní plastové potrubí LPE o ø ¾-1" v celkové délce 520 m je umístěno na ppč. 1663, 497, 500, 443, 507, 513/1, 513/2, 466, 458, 457, 459/1, 459/7, 460, 461/2, 461/1, 522/1, 502, 499, 498, 495, 505, 512 a 459/5.

V objektu VESNA I je propojeno potrubí z kopané a vrtané studny. V případě zavzdušnění potrubí z kopané studny, lze v místě propojení doplnit otevřením uzávěru toto potrubí vodou z vrtané studny. V objektu VESNA II je umístěna otevřená akumulační nádoba o objemu cca 1,5 m^3. Z této nádrže je voda čerpána vodárnou s tlakovou nádobou umístěnou vedle uvedené nádrže do objektů VESNY II. Vše v k.ú. i obec Nová Ves.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí se můžete odvolat ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec **do 15 dnů ode dne jeho doručení.** Podání nutno učinit prostřednictvím referátu životního prostředí Okresního úřadu v Jablonci nad Nisou , Anenská 5 – 7.

OKRESNÍ ÚŘAD JABLONEC nad NISOU referát životního prostředí 3

Ing. Martin H o l u b e c
vedoucí referátu ŽP OkÚ

Obdrží:

1. Obec Nová Ves
2. Stavební úřad MěÚ Jablonec n.N.
3. Pozemkový fond ČR, územní pracoviště Jablonec n.N.
4. KSS LK,p.o. Cestmistrovsví Jablonec n.N.
5. MUDr. Věra Malá, Slezská 130, Praha 3 – Vinohrady 130 00

Příloha:

1x schválený projekt - stavebník